

CRNA GORA
GLAVNI GRAD-PODGORICA
Sekretariat za planiranje
i uređenje prostora i zaštitu
životne sredine
Broj: UP.08-353/18-155/2
Podgorica, 18. maj 2018. godine

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG”, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Sekretariat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine na osnovu zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za biljni sistem za tretman otpadnih voda (BPPOV), na životnu sredinu, podnesenog od strane nosioca projekta Glavni grad Podgorica, iz Podgorice, donosi:

R J E Š E N J E

UTVRĐUJE se da za biljni sistem za tretman otpadnih voda (BPPOV), na dijelu kat. parcele broj 441 KO Vranjina (privremena lokacija broj 13), u Podgorici, nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Sektoru za životnu sredinu i održivi razvoj, dana 10. maja 2018. godine, od strane nosioca projekta Glavni grad Podgorica, iz Podgorice, podnesen je zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za biljni sistem za tretman otpadnih voda (BPPOV), na dijelu kat. parcele broj 441 KO Vranjina (privremena lokacija broj 13), u Podgorici.

Kako je navedeni zahtjev podnesen u skladu sa članom 10 Zakona o procjeni uticaja, to su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Razmatrajući navedeni zahtjev i dokumentaciju koja je podnešena uz isti može se konstatovati sljedeće:

- Lokacija na kojoj se planira realizacija projekta nalazi se na katastarskoj parceli broj 441 KO Vranjina. Za predmetni projekat izdati su UTU-i broj 05-32/2 od 17.11.2017. godine, izdati od Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore. U blizini lokacije se nalazi močvarni dio Skadarskog jezera, dok predmetna lokacija pripada priobalnom dijelu istog.
- Planirani biljni sistem za tretman otpadnih voda je ukupne neto površine, bez taložnika, oko 810m² i služi za obradu otpadnih voda naselja Vranjina. Navedeni uređaji su estetski oblikovane močvare sa ciljem stvaranja uslova kojima se pospješuje prečišćavanje otpadnih voda koje kroz njih protiču. Uređaji se sastoje od vodonepropusnog bazena koji je ispunjen filterskim supstratom na kojem su zasađene močvarne biljke i prvenstveno se koriste za prečišćavanje sanitarnih voda iz domaćinstava i manjih naselja udaljenih od urbanih sredina.
- Za prečišćavanje otpadnih voda iz naselja Vranjina, predviđen je hibridni biljni uređaj za dostizanje tercijalnog prečišćavanja s vertikalnim i horizontalnim podpovršinskim tokom vode i eksternim objektom za dodatno uklanjanje fosfora, koristeći LIMNOWET tehnologiju.

Uzimajući u obzir navedeno, naročito u dijelu koji se odnosi na namjenu predmetnog projekta, zatim činjenicu da su istim predviđene standardne instalacije koje podrazumijeva ovaj tip objekta, to je utvrđeno da za predmetni projekat nije potrebno sprovoditi postupak procjene uticaja na životnu sredinu.

U cilju zaštite segmenata životne sredine (zemljišta, voda, vazduha i dr.), nosilac projekta je dužan da obezbijedi uslove i sproveđe aktivnosti kako slijedi:

1. Da se projekat izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i podacima datim u Prilogu 1 i 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja.
2. Da se u procesu izgradnje objekta definije radni prostor i izvrše pripremni radovi na odgovarajući način.
3. Da se preduzmu preventivne mјere zaštite u cilju sprečavanja mogućih akcidentnih situacija.
4. Da se u toku eksploatacije primjenjuju mјere za sprječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavještavanja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen javni uvid u podnesenu dokumentaciju i davanje mišljenja. U toku trajanja javnog uvida nije bilo zainteresovanih građana, niti pristiglih primjedbi.

Odredbama člana 13, definisano je da nadležni organ u roku od 4 dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi procjene.

Na osnovu gore navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Obradio

Dejan Mugoša



Pomoćnik Sekretara

Lazarela Kalezić

