

Opština Podgorica

Broj: 30-12-28254
Od: 10.06. 2019.g.

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi

Predmet: Zahtjev za donošenje Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

Poštovani,

Obraćamo Vam se sa zahtjevom za donošenje Odluke o lokaciji objekata od opšteg interesa a u skladu sa Članom 3,4 i 5 **Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa** U cilju obezbjeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom dijela potrošača Podgorice, CEDIS je planirao izgradnju trafostanice **STS 10/0,4kV 250kVA "Ravni Laz", Priključni 10kV vod i NN vod u selu Ravni Laz – KO Cerovice, Podgorica.**

Sa prethodno navedenog, obraćamo Vam se sa zahtjevom za donošenje Odluke o određivanju lokacije sa elementima UTU za **STS 10/0,4kV 250kVA "Ravni Laz", Priključni 10kV vod i NN vod u selu Ravni Laz – KO Cerovice, Podgorica.**

U skladu sa Članom 5 dostavljamo vam sljedeće podatke:

1. Vrsta objekta:

- a) Stubna trafostanica STS 10/0,4kV, 250kVA "Ravni Laz",
- b) Priključni 10kV kablovski vod,
- c) Priključni NN vodovi.

2. Programski zadatak za izradu Glavnog projekta: Obezbeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanja priključenja novih objekata.

3. Osnovni podaci o objektu:

- a) Stubna trafostanica STS 10/0,4kV, 250kVA, na armirano betonskom stubu. Lokacija TS je data u prilogu.
- b) 10 kV kablovski vod tipa 3 x (XHE49-A 1x150/25mm², 12/20kV). Trasa kablovskog voda je data u prilogu.
- c) NN priključni vodovi su samonosivi tipa X00/0-A 3x70 + 54,6mm² (za magistralni vod) i X00-A 4x16mm² (za kućni priključak)

Molimo Vas za urgentost u postupanju imajući u vidu da je CEDIS planirane investicione projekte predvidio da okonča u 2019.godini

Prilog: 1. Projektni zadatak
2. Situacioni plan

Sektor za razvoj
Rukovodilac sektora

Vuko Dabović



Dostavljeno:

- Naslovu,
- Sektoru za razvoj,
- a/a