

Broj: 30-10-444
Od: 12.01.2020.g.

Glavni grad Podgorica

Pisarnica - Glavni grad Podgorica
Sekretariat za planiranje prostora i održivi razvoj
Sekretariat za planiranje prostora i održivi razvoj

Primljeno:					
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redos.	U	Prilog	Vrijednost:
08	332	11-27			

Predmet: Zahtjev za donošenje Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opštег interesa

Poštovani,

Obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o lokaciji objekta od opšteg interesa, a u skladu sa Članom 3, 4 i 5 *Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.*

U cilju obezbjeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom potrošača na teritoriji Podgorice, CEDIS je planirao izgradnju trafostanice NDTs 10/0,4 kV "N6", 2x1000 kVA sa uklapanjem u VN mrežu (na UP 23 DUP Pobrežje A, B, C – izmjene i dopune) Region 2 (KO Podgorica III).

Sa prethodno navedenog, obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o određivanju lokacije sa elementima UTU za NDTs 10/0,4 kV "N6", 2x1000 kVA sa uklapanjem u VN mrežu (na UP 23 DUP Pobrežje A, B, C – izmjene i dopune) Region 2 (KO Podgorica III).

U skladu sa Članom 5 dostavljamo Vam sljedeće podatke:

1. Vrsta objekta:

- a) TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA „N6“
- b) Priključni 10kV kablovski vodovi

2. Programski zadatak za izradu Glavnog projekta: Obezbeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata.

3. Osnovni podaci o objektu:

- a) Kompaktna trafostanica 10/0,4kV 2x1000 kVA, sa vanjskom manipulacijom. Lokacija TS je data u situacionom planu u prilogu na UP 23, DUP "Pobrežje A, B, C – izmjene i dopune, na dijelu katastarske parcele br. 4032/7, KO Podgorica III, Podgorica.
- b) Postojeći 10 kV kablovski vod od TS 110/10 kV „Podgorica 5“ do MBTS 10/0,4 kV „PTT Inženjer“ je potrebno isključiti iz MBTS 10/0,4 kV „PTT Inženjer“ i uz pomoć spojnica (tačka A na Situacionom planu u prilogu) povezati na novi 10 kV kablovski vod iz nove TS 10/0,4 kV „N6“. Drugi 10 kV kablovski vod iz nove TS 10/0,4 kV „N6“ uvesti direktno u postojeću MBTS 10/0,4 kV „PTT Inženjer“. Trasa novog podzemnog kabla tipa 2x(3x(XHE 49-A 1x240/25 mm², 12/20 kV)) planirana je na katastarskim parcelama broj: 4032/7, 4033/2 i 4057/1, KO Podgorica III, Podgorica, sve u skladu sa Situacionim planom.