

Broj: 30-10-2204
Od: 27.01. 2021.g.

Glavni grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Pisarnica - Glavni grad - Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Predmet: Zahtjev za donošenje Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

Orp. jed.	Jed. kus. zbir. izd.	Prilog	Vrijednost
	02-02	24	
07-332/21-122			

Poštovani,

Obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o lokaciji objekta od opšteg interesa, a u skladu sa Članom 3, 4 i 5 **Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.**

U cilju obezbjeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom potrošača na teritoriji Podgorice, CEDIS je planirao izgradnju trafostanice **DTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Zabjelo 6" sa uklapanjem u VN mrežu (DUP Zabjelo-Ljubović – KO Podgorica 3, Podgorica).**

Sa prethodno navedenog, obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o određivanju lokacije sa elementima UTU za **DTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Zabjelo 6" sa uklapanjem u VN mrežu (DUP Zabjelo-Ljubović – KO Podgorica 3, Podgorica).**

U skladu sa Članom 5 dostavljamo Vam sljedeće podatke:

1. Vrsta objekta:

- a) TS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Zabjelo 6“
- b) Priključni 10kV kablovski vodovi

2. Programski zadatak za izradu Glavnog projekta: Obezbeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata.

3. Osnovni podaci o objektu:

- a) Kompaktna betonska slobodnostojeća trafostanica 10/0,4kV 1x630 kVA, sa vanjskom manipulacijom. Lokacija TS je data u situacionom planu u prilogu na dijelu UP81, kat. par. 3842/1 - DUP Zabjelo-Ljubović – KO Podgorica 3, Podgorica.
- b) Uklapanje u postojeći 10 kV kablovski vod od MBTS 10/0,4 kV "Zabjelo-Ljubović 1" do MBTS 10/0,4 kV "Zabjelo-Ljubović 2", po sistemu "ulaz-izlaz", kablom tipa 2x(3x(XHE 49-A 1x240/25 mm², 12/20 kV)), ugradnjom dvije 10 kV kablovske spojnice na trasi postojećeg 10 kV voda. Planirana trasa kabla je na dijelu kat. par. br: 3842/1, 3842/6, 3841/1, 3840/5 i 3839/1, KO Podgorica 3, Podgorica, u skladu sa situacionim planom u prilogu.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Broj zbir. izd. 02-02, Prilog 24, Vrijednost: 07-332/21-122


Broj zbir. izd. 02-02, Prilog 24, Vrijednost: 07-332/21-122

Molimo Vas za postupanje u što kraćem roku.

Prilog: 1. Projektni zadatak
 2. Situacioni plan

S poštovanjem,

OBRADILI:
Šef službe za razvoj, planove, studije i izvještavanje
Krstó Biskupović, dipl.el.ing.



Sektor za razvoj
Rukovodilac sektora

Vuko Dabović



Dostavljeno:

Naslovu,
- Sektoru za razvoj,
- a/a