

Broj: 30-10-7938  
Od: 09.03.2021.g.

Glavni grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj  
i  
n/r Gradonačelnika

**Predmet: Zahtjev za donošenje Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opštег interesa**

Poštovani,

Obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o lokaciji objekta od opštег interesa, a u skladu sa članom 3, 4 i 5 *Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa*.

U cilju obezbeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom potrošača na teritoriji KO Beri, CEDIS je planirao izgradnju trafostanice **NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Beri IV"** sa uklapanjem u VN mrežu, KO Beri, Podgorica – Region 2.

Sa prethodno navedenog, obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o određivanju lokacije sa elementima UTU za **NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Beri IV"** sa uklapanjem u VN mrežu, KO Beri, Podgorica – **Region 2**.

U skladu sa Članom 5 dostavljamo Vam slijedeće podatke:

## 1 Vrsta objekta:

- a) NDTs 10/0,4 kV 1x630 kVA „Beri IV“;
  - b) Prikliučni 10 kV vodovi.

**2. Programski zadatak za izradu Glavnog projekta:** Obezbeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata.

### **3. Osnovni podaci o objektu:**

- a) Kompaktna, betonska, slobodnostojeća trafostanica 10/0,4 kV, snage 630 kVA, sa vanjskom manipulacijom. Lokacija TS data je u situacionom planu:  
**NDTS** na dijelu kat. par. broj 1510, KO Beri  
**Uzemljenje** na dijelu kat. par. broj 1510 i 1485/7, KO Beri

b) Uklapanje u VN mrežu izvesti polaganjem dvije nove dionice 10 kV kabla, u skladu sa situacionim planom, na katastarskim parcelama broj: 1608/1, 1608/3, 2729, 1647, 2724, 1485/7, 1485/5, 1510, KO Beri, Podgorica i to:  
**Dionica 1:** Uklapanje u postojeći 10 kV vod Komanski most, sistemom „ulaz – izlaz“ podzemnim 10 kV kablom 2x(3x(XHE 49-A 1x240/25 mm<sup>2</sup>, 12/20 kV)) od planirane NDTS 10/0,4 kV „Beri IV“ do mjesta ugradnje dvije kablovske spojnice na postojećem 10 kV kablu.  
**Dionica 2:** Povezivanje postojeće STS 10/0,4 kV „Beri 4“ sa novom NDTS 10/0,4 kV „Beri IV“ podzemnim 10 kV kablom 3x(XHE 49-A 1x240/25 mm<sup>2</sup>, 12/20 kV).