

Broj: 30-10-31147
 Od: 04.10.2021.g.

Glavni grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj
 i
n/r Gradonačelnika

Predmet: Zahtjev za donošenje Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opštег interesa
 Pisarnica Glavni grad - Podgorica
 Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj i
 Crna Gora
 Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj i
 Pisarnica Glavni grad - Podgorica

Primljeno: 06.10.21						Primljeno: 05.10.2021					
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Datum	Prilog	Vrijednost	Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
Poštovani,		08	332	21-1275		01	018	21-9570			

Obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o lokaciji objekta od opštег interesa, a u skladu sa Članom 3, 4 i 5 **Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa**.

U cilju obezbeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom potrošača na teritoriji Vranića, CEDIS je planirao izgradnju trafostanice **NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Gornji Vranići"** sa priključnim **10 kV vodom i uklapanjem u NN mrežu, KO Velje Brdo, Podgorica (Region 2)**.

Sa prethodno navedenog, obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o određivanju lokacije sa elementima UTU za **NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Gornji Vranići"** sa priključnim **10 kV vodom i uklapanjem u NN mrežu, KO Velje Brdo, Podgorica (Region 2)**.

U skladu sa Članom 5 dostavljamo Vam sljedeće podatke:

1. Vrsta objekta:

- a) NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Gornji Vranići“;
- b) Priključni 10kV kablovski vod;
- c) Uklapanje u NN mrežu.

2. Programska zadatka za izradu Glavnog projekta: Obezbeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektroodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata.

3. Osnovni podaci o objektu:

- a) Kompaktna betonska, slobodnostojeća trafostanica 10/0,4kV "Gornji Vranići", snage 1x630 kVA, sa vanjskom manipulacijom. Lokacija TS i uzemljenja data je situacionim planom u prilogu, na dijelu katastarske parcele br. 387/1, KO Velje Brdo, Podgorica.
- b) Uklapanje u 10 kV mrežu planirano je na način da se položi nova dionica podzemnog kabla tipa 3x(XHE 49-A 1x240/25 mm², 12/20 kV) od postojeće MBTS 10/0,4 kV „Vranići 2“ do nove NDTS 10/0,4 kV „Gornji Vranići“. Trasa kabla data je situacionim planom, na kat. parc. br: 615/1, 469/1, 469/3, 445/1, 466, 465, 387/1, KO Velje Brdo, Podgorica

