

Priljeno: 23 03 22				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Int. broj	Prilog	Vrijednost
08-332/pj-534				

**Predmet:** Zahtjev za izdavanje Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa.

## ZAHTEJEV

Molimo Vas da nam u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 082/20 od 06.08.2020), Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Glavnog grada Podgorice ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 014/21 od 14.05.2021)

izdate

**Odluku o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izgradnju trafostanice TS 10/0,4kV 2x630 kVA sa priključnim vodovima za potrebe napajanja objekta AMBASADE NARODNE REPUBLIKE KINE na UP 197 u zahvatu DUP-a „Prvi maj“ i UP 2 u zahvatu DUP-a „Zona centralnih djelatnosti – Cetinjski put“. Objekat trafostanice bi se nalazio na katastarskoj parceli 1325/20, KO Podgorica I, a priključni vodovi bi se položili u tlu na katastarskim parcelama 1325/20 i 1325/6, KO Podgorica I.**

### Obrazloženje:

Shodno dopisu Crnogorskog distributivnog sistema d.o.o. Podgorica (broj 30-20-02-15171/1 od 19.01.2022.godine) konstatuje se da ne može izdati saglasnost na glavni projekat elektroinstalacije jake struje za objekat AMBASADE NARODNE REPUBLIKE KINE na UP 197, u zahvatu DUP-a "Prvi maj" u Podgorici, kao i stambenog objekta sa pratećim sadržajima istog investitora koji se gradi na susjednoj parceli iz razloga velike angažovane električne snage za oba objekta, a za koju trenutno ne postoje CEDIS-ovi kapaciteti da iste zadovolji. Kroz isti dokument se navodi da je neophodna izgradnja nove trafostanice i zahtjeva se od investitora da dobije odobrenje nadležnog organa za izgradnju TS 10/0,4kV 2x630 kVA prije nego CEDIS izda traženu saglasnost.

Kroz dopis Crnogorskog distributivnog sistema d.o.o. Podgorica (broj 30-20-02-1998/1 od 14.03.2022.godine) iskazana je saglasnost CEDIS-a na predlog investitora za potencijalni položaj buduće trafostanice, i date smjernice za uklapanje buduće trafostanice u elektroenergetsku infrastrukturu.

U prilogu ovog Zahtjeva dostavljamo Vam:

- Dokaz o pravu svojine i kopiju plana,

- Građevinska dozvola za objekat čijem korišćenju služi pomoćni objekat.
- Skicu trase napojnih vodova i položaj trafostanice.
- Dopis od Crnogorskog distributivnog sistema d.o.o. Podgorica broj 30-20-02-15171/1 od 19.01.2022.godine
- Dopis od Crnogorskog distributivnog sistema d.o.o. Podgorica broj 30-20-02-1998/1 od 14.03.2022.godine

