

Broj: 30-10-5660
 Od: 23.02 2022.g.

Glavni grad Podgorica

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj
 i
n/r Gradonačelnika

Predmet: Zahtjev za donošenje Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa Cesa Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Poštovani,

22 '03 '22000

Primljeno: 23-02-2022				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-018		/22-1424		

08-332/po-520

Obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o lokaciji objekta od opšteg interesa, a u skladu sa Članom 3, 4 i 5 **Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.**

U cilju obezbjeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom potrošača na teritoriji KO Podgorica 3, CEDIS je planirao izgradnju **NDTS 10/0,4kV, 1x1000kVA "Nova 5" sa uklapanjem u 10kV mrežu, KO Podgorica 3, Podgorica.**

Sa prethodno navedenog, obraćamo Vam se zahtjevom za donošenje Odluke o određivanju lokacije sa elementima UTU za **NDTS 10/0,4kV, 1x1000kVA "Nova 5" sa uklapanjem u 10kV mrežu, KO Podgorica 3, Podgorica.**

Napomena: Neophodno je izdavanje Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa jer trafostanicu nije moguće izgraditi na lokaciji predviđenoj DUP-om jer je predmetna parcela opterećena restitucijom.

U skladu sa Članom 5 dostavljamo Vam sljedeće podatke:


1. Vrsta objekta:

- a) NDTS 10/0,4 kV 1x1000kVA "Nova 5";
- b) 10kV kablovski vod;

2. Programski zadatak za izradu Glavnog projekta: Obezbeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata.

3. Osnovni podaci o objektu:

- a) Kompaktna betonska, slobodnostojeća trafostanica 10/0,4kV "Nova 5", snage 1x1000 kVA, sa vanjskom manipulacijom. Lokacija TS data je situacionim planom u prilogu, na dijelu katastarske parcele br. 3689/11, KO Podgorica 3, Podgorica.
- b) Uklapanje u VN mrežu planirati na način da se položi dionica dva 10 kV kabla i sistemom „ulaz-izlaz“ da se izvrši priključenje na postojeći 10 kV kablovski vod (MBTS „Vojislavljevića“ – MBTS „Dahna 1“) tipa 3x(XHE 49-A 1x240/25 mm²). Podaci o novom kablju: 2x(3x(XHE 49-A 1x240/25 mm²)) na katastarskim parcelama br.: 3689/11, 3689/1, 3689/13, 3583/2 i 5879/1




Molimo Vas za postupanje u što kraćem roku.

Prilog: 1. Uslovi za izradu tehničke dokumentacije (Projektni zadatak)
2. Situacioni plan

S poštovanjem,

OBRADILI:

Šef službe za razvoj, planove, studije i izvještavanje
Krsto Biskupović, dipl.el.ing.



Sektor za razvoj
Rukovodilac sektora

Sanja Tomić, dipl.el.ing.



Dostavljeno:

- Naslovima,
- Sektoru za razvoj,
- a/a