

Pisarnica - Glavni grad - Podgorica
 Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Primijeno: 13.09.2022.				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
08	332/22	1	359	

„EUROZOX“ d.o.o. Danilovgrad

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)



Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj
Glavni grad Podgorica

(organ nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

(član 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se zahtjevom za **produženje Tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju** br. 113UP1-095/19-9695 od 08.10.2019. godine za izradu tehničke dokumentacije za:

1. građenje novog objekta
2. rekonstrukciju postojećeg objekta
3. promjenu stanja u prostoru
(zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska parcela _____ Dio katastarske parcele br. 4967/2

Katastarska opština _____ KO Podgorica III

Opština _____ Opština Podgorica

Urbanistička parcela _____ UP 18, DUP „Stambena zajednica VII-Stara Varoš“-izmjene i dopune

Podgorica, 12.09.2022. godine
 (mjesto i datum)


 (podnosilac zahtjeva)





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA"

81000 PODGORICA, ul. Zetskih vladara bb,
PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Telefoni: centrala 020/440 300, fax: 440 362, komerc. sl. tel/fax: 440 364

Vodovodna mreža: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehnička priprema 440 312
E-mail: vikpg@t-com.me, Web. www.vikpg.co.me

Žiro računi:

PG banka: 550-1105-66

CKB: 510-8284-20

Prva banka CG: 535-9562-08

Hipotekarna banka: 520-9074-13

CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Broj: 113UP1-095/19-9695
Podgorica, 04.10.2019
- DIP INZ VEŠNIK SAMIRA

112699, 3000-611/2019

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica postupajući po zahtjevu Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17), člana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15 i 034/16), člana 10 Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) i člana 5 Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) izdaje

TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, koji je kod nas evidentiran pod brojem 113UP1-095/19-9695 od 20.09.2019. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju za objekat mješovite namjene na UP 18, u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VII - Stara Varoš" (katastarska parcela 4967/2 KO Podgorica III) u Podgorici, investitora Terzić Jasminka (prema urbanističko-tehničkim uslovima 08-352/19-3438 od 19.09.2019. godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine), propisujemo sljedeće tehničke uslove priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju. U prilogu dostavljamo situaciju sa ucrtanim postojećim hidrotehničkim instalacijama na predmetnoj lokaciji. Položaj prikazanih cjevovoda je ucrtan kao spoj osovina poklopaca šahtova, što ne odgovara stvarnom položaju cijevi, koji kod vodovoda može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno. Napominjemo da se u blizini lokacije može naići na priključne cjevovode za koje ovo Društvo ne posjeduje potrebne podatke o visinskom i horizontalnom položaju, jer prilikom izgradnje ovih cjevovoda nije urađen katastar instalacija, a na cjevovodu nijesu izvedeni vodovodni šahtovi, te u sadašnjem stanju nema mogućnosti da ih snimimo i ucrtamo njihov tačan položaj. U slučaju da priključne cijevi prolaze preko predmetne parcele, iste se moraju izmjestiti prije početka radova na objektu, a na osnovu zahtjeva investitora. Troškovi izmještanja padaju na teret investitora, a vodoinstalaterske radove izvodi isključivo d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica.

Predmetna katastarska parcela je neizgrađena. UTU-ima je na UP 18 planiran objekat maksimalne površine prizemlja 581.49m³, maksimalne bruto gradjevinske površine 1395.59m², spratnosti do P+2. Namjena objekta je mješovita.

a) Vodovod:

Priključenje predmetnog objekta na vodovodnu može se obaviti na postojećem cjevovodu PEVG DN225mm u Ulici princeze Ksenije, u vodovodnom šahtu na situaciji označenom kao Č9512. Priključak ka objektu voditi isključivo javnom površinom. Kote i coordinate Č9512 su sljedeće: